

ПАМЯТКА
по проверке исправности и работоспособности
технических средств обеспечения безопасности
ИТБ № 33

1. Кнопки экстренного вызова полиции:
 - в целях контроля исправности аппаратуры необходимо ежедневно проводить проверку работоспособности кнопки экстренного вызова полиции с пунктом централизованной охраны территориального отдела вневедомственной охраны.

2. Технических систем охраны (системы охранного телевидения, охранной сигнализации):
 - проведение внешнего осмотра оборудования;
 - проверка источников питания сети (резервных, основных);
 - общая проверка работоспособности систем;
 - настройка технических параметров записи, архивирования и воспроизведения.

3. Пожарной, охранно-пожарной сигнализации:
 - автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно находиться во включенном состоянии и обеспечивать надежность и безотказность срабатывания датчиков - извещателей и приемно-контрольных приборов центрального пульта.

4. Первичных средств пожаротушения:
 - срок годности.

5. Запорных устройств, дверей, ворот и калиток образовательных, социальных учреждений, их исправность и работоспособность.

6. Металлообнаружителей:
 - исправность;
 - работоспособность

7. Электрических фонарей:
 - исправность;
 - работоспособность.