



Утверждаю:

Директор ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист»

Г.А. Траховская

## ИНСТРУКЦИЯ

по эвакуации детей, сотрудников и посетителей на случай возникновения пожара в ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист»

№ п/п	Наименование действия	Порядок и последовательность действий	Должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	<p>При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно <u>сообщить по телефону «01»</u></p> <p><b>СООБЩЕНИЕ:</b> «Пожар в социально-реабилитационном центре «Аист» по адресу: г. Георгиевск, ул. Воровского, 17, горит (указать, что горит) сообщил ».</p> <p>Задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника</p>	Первый, кто обнаружил пожар
2.	Отключение электроэнергии от здания	На электроощите подачи электроэнергии в здание учреждения перевести рубильник в положение «Выкл.»	Заместитель директора, сторож
3.	Эвакуация из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах	Все дети, работники и посетители должны эвакуироваться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (указывается вид сигнала)	Воспитатели, помощники воспитателя
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам	Методист отделения социальной реабилитации, воспитатели на смене
5.	Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятими эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения	Работники учреждения